

LEGENDA

NAVRHOVANÉ PLYNOVÉ POTRUBIE

EXISTUJÚCE PLYNOVÉ POTRUBIE

(1) PLYNOVÝ KOTOL; PRÍKON 35kW; MAX. SPOTREBA ZP= 3,7 m3/h

LEGENDA ARMATÚR

GK – GULOVÝ KOHÚT ZÁVITOVÝ PLNOPRIETOKOVÝ

POZNÁMKA

PRECHODY POTRUBIA CEZ VŠETKY STAVEBNÉ KONŠTRUKCIE MUSIA BYŤ OPATRENÉ CHRÁNIČKOU.

POTRUBIE POD OMIETKOU OPATRIŤ TROJVRSTVOVÝM NÁTEROM, PRIP. OSADIŤ BRALENOVÉ RÚRY

Paré č.: 7

Architektonická kancelária Drahovský & Pásztor - Košice			
Autor	Zod. projekt	Kreslil	Profesia: PLYNOFIKÁCIA
Ing. arch. Tamás Gábor	Ing. Michal Köver	Ing. Michal Köver	
Investor	OBEC DEBRAĎ		č. zákazky
Stavba: CENTRUM NÁVŠTEVNÍKOV - DEBRAĎ			stupeň: PPSP
			dátum: MAREC 2017
			formát: 2 x A4
Obsah: PÔDORYS PRÍZEMIA			M= 1:100
			Č.V.: 02