

Katowice dnia 09/11/2018



\$000802489000000000009850\$

**ZLECENIE G-VII.6630.1.334.2018**

# ODPIS

## PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEJ NARADY KOORDYNACYJNEJ NR 21

**znak sprawy: G-VII.6630.1.334.2018**

Podstawa sporządzenia: art. 28b-f ustawy z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101t.j. ze zmianami)

Uzgodnienia dokumentacji projektowej dotyczącej szczegółowej lokalizacji elementów urządzeń inżynierskich

**Sposób przeprowadzenia narady:** narada zwołana z osobistym uczestnictwem przedstawicieli branż oraz wnioskodawcy w celu uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Dokumentacja projektowa została wyłożona podczas przeprowadzanej narady

Termin przeprowadzenia narady: 09/11/2018

**Miejsce narady** Urząd Miasta Katowice ul. Francuska 70- sala posiedzeń

<b>Przedmiot uzgodnienia</b>	Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami kanalizacji na Osiedlu Stary Nikiszowiec dla budynków na terenie ograniczonym ulicami: Krawczyka, Szopienicka, Janowska w obrębie dz. nr 702/86 w Katowicach.
------------------------------	--

**Zleceniodawca** Collect Consulting S.A.  
40-555 Katowice Rolna 14

**Jednostka projektowa** Collect Consulting S.A.  
40-555 Katowice Rolna 14

**Autor opracowania** mgr inż. Frankowski Adam,

**Inwestor** Katowicka Infrastruktura Wodociągowo -Kanalizacyjna Sp. z o.o.  
40-322 Katowice Wandy 6

### Stanowisko przewodniczącego

Przewodniczący narady Inspektor Wydziału Geodezji

WYDZIAŁ GEODEZJI  
Przewodniczący Narady  
Przewodniczący Narady Koordynacyjnej  
Teresa Ligeza

/ pieczętka i podpis/

Załączniki:

- Uwagi uczestników: 4 str.
- Dokumentacja projektowa 1 egz.
- Karta informacyjna punktu geodezyjnej osnowy poziomej-



## Wykaz uczestników narady koordynacyjnej

Lp.	Uczestnik narady	Imię i Nazwisko przedstawiciela	Stanowisko uczestnika narady (UWAGI)	Podpis
1	Urząd Miasta Katowice Wydział Budownictwa i Planowania Przestrzennego Rynek 13 40-003 Katowice	INSPEKTOR Inż. Jan Ardelejo	Uzgodnia wymagań z planem miejscowym lub dec. o ulicę podana dż	Jan
2	Miejski Zarząd Ulic i Mostów J.Kantorówny 2a 40-381 Katowice Specjalista ds. technicznych MZUM w Katowicach Barbara Gabryszewska		Uzgodniono z Miejskim Zarządem Ulic i Mostów w Katowicach z warunkami podanymi w piśmie z dnia 09.11.2018 nr NR G-VII.6630.1.334.2018 z Zak. WAR. TECH.	Barbara
3	Katowicka Infrastruktura Wodociągowo - Kanalizacyjna Sp. z o.o. Wandy 6 40-322 Katowice	M. Stabon A. Turlikidara Sp. z o.o. 40-322 Katowice, ul. Wandy 6 NIP: 954-35-40-63 REGON 2406 2757 KRS 0000281711 tel. 032-8500-075 fax: 032-2097-706 e-mail: biuro@tki.katowice.pl	uzgodnia m bez uwag	M. Stabon
4	Katowickie Wodociągi S.A. Obrońców Westerplatte 89 40-335 Katowice	Główny Specjalista Kierownik Działu Sieci Jan Senik 9.11.18	Uzgodnia się z uwagą, że roboty w rejonie naszych sieci należy prowadzić ręcznie pod dorywczym nadzorem przedstawiciela Katowickich Wodociągów S.A. z zachowaniem obowiązujących warunków technicznych oraz skutecznym zabezpieczeniem projektowanych i istniejących sieci wod.-kan. na wypadek awarii. Celem ustalenia dokładnej trasy sieci wykonac należy przekopy kontrolne. Rozpoczęcie robót należy zgłosić pisemnie z 2 tygodniowym wyprzedzeniem w naszej Spółce. Projekt uzgodniony z K.W.S.A.	Jan Senik
5	GPW Oddział Eksploatacji Mikołów Katowice Wojewódzka 19 Filaretów 1 43-190 Mikołów	Zastępca Kierownika Oddziału Eksploatacji Sieci Mikołów Stanisław Staroń	UZGODNIONO BEZ UWAG	Zastępca Kierownika Oddziału Eksploatacji Sieci Mikołów Stanisław Staroń

Oświadczam, że powyższe  
z oryginałemdata 09.11.2018  
podpis  
i stanowisko służbowe





Załącznik do uzgodnienia

Dotyczy:

Z dnia 09.11.2018 Nr MAKADA KOORDYNACYJNA  
NR G-VII.6630.1.334.2018  
PRZEBUDOWA ODCINKA KANALIZACJI DESZCZOWEJ WIAZ 2. PRZEWIĄZANI KANALIZACJI  
NA OSIEDLU START NIKUSZOWIEC W UL. JAMOWSKIEJ W KATOWICACH

### WARUNKI UZGODNIENIA DOKUMENTACJI

1. Uzgadnia się trasę projektowanej sieci zgodnie z przesłanym planem sytuacyjnym.
2. Przejście pod utwardzonymi jezdniami wykonać bez ich naruszeń. *DOT. WKŁĄCZENIA DO ISTNIEJĄCEJ*
3. Przejście w poprzek jezdni wykonać w dwóch odcinkach po połowie jezdni, a miejsce przekopu oznakować zgodnie z procedurą określoną na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23.09.2003 r. (Dz. U. nr 177, poz. 1729). *W PRZYPADKU BRAKU TECHNICZNEJ MOŻLIWOŚCI WYKONANIA WKŁĄCZENIA DO ISTN. SIECI W TECHNOLOGII BEZWYKOPOWEJ, WYRAZA SIĘ ZGODĘ NA PRZEKOP OTWARTY*
4. Uzgadnia się następującą technologię renowacji naruszonego pasa drogowego:
  - a) jezdnia: - odbudowa, zgodnie z "Instrukcją odbudowy nawierzchni drogowych po wykopach związanych z wykonaniem i remontami urządzeń podziemnej infrastruktury technicznej", opracowaną przez Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Oddział w Krakowie Zakład Drogownictwa Miejskiego,
  - b) chodnik: - odbudowa na szerokości wykopu plus po ok. 0,4m z każdej strony o występującej nawierzchni, wyłącznie z pełnowartościowego materiału, *WDAZD*
- c) teren pobocza gruntowego przywrócić do stanu poprzedniej użyteczności, naruszone pasy trawiaste uzupełnić po wykopach humusem, zasiać trawą,
- d) w obrębie rosnących drzew i krzewów, przebieg uzgadnia się pod warunkiem zachowania bezpiecznej odległości oraz nie naruszenia systemu korzeniowego.
5. Przebudowę lub budowę studni telekomunikacyjnych należy wykonać w tym samym czasie jak przebieg sieci,
  - a) należy zastosować studnie telekomunikacyjne typu ciężkiego t.j. pozwalające na przeniesienie obciążenia kołami samochodowymi,
  - b) usytuowanie studni w odległości min ..... m od skrzyżowania ulic.
6. Należy opracować projekt organizacji ruchu oraz trasy objazdów lub trasy zastępcze na czas prowadzenia robót, które tego wymagają. Projekt wymaga zatwierdzenia zgodnie z procedurą określoną na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23.09.2003 r. (Dz. U. nr 177 poz. 1729).
7. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania czystości zarówno na terenie prowadzonych robót, jak i na całej trasie objazdów lub trasach zastępczych. W tym celu zobowiązuje się Wykonawcę do organizowania na budowie punktu mycia opon samochodowych środków transportujących urobek na wysypisko.
8. W przypadku prowadzenia sieci w rejonie obiektów inżynierskich należących do drogi należy dokonać dodatkowego uzgodnienia w Dziale Mostowym tut. Zarządu.







9. Warunkiem rozpoczęcia robót przez Wykonawcę jest uzyskanie w tut. Zarządzie /Seksja Zajęcia Pasa Drogowego/ zezwolenia na zajęcia pasa drogowego, w oparciu o wydane pozwolenie na budowę bądź przyjęcie zgłoszenia przez Wydział Budownictwa UM Katowice na budowę sieci lub przyłącza.
10. Na roboty drogowe należy przyjmować min. 3-letni okres gwarancji.
11. Uzgodnienie traci ważność z upływem .....12..... miesięcy od daty jego dokonania.

Specjalista ds. technicznych  
MZUM w Katowicach

*Barbara Gąbyszewska*  
Barbara Gąbyszewska

#### UWAGA

Jeżeli projekt przewiduje budowę nowych instalacji lub zmianę ich lokalizacji - dokumentacja wymaga uzgodnienia na Naradzie Koordynacyjnej w Katowicach ul. Młyńska 2 oraz pozwolenia na budowę Wydziału Budownictwa Urzędu Miasta Katowice.

6	GPW Oddział Eksploatacji Sieci Zagórze Katowice Wojewódzka 19 Lenartowicza 1 41-200 Sosnowiec	Starszy Mistrz OES Zagórze  Tomasz Klimek	Nie dotyczy	
7	Tauron Ciepło sp. z o.o. Grażyńskiego 49 40-126 Katowice	MISTRZ - KOORDYNATOR  Jacek Myśliwiec	Uzgodniono	
8	Zakłady Energetyki Ciepłej Spółka Akcyjna Ścigały 14 40-205 Katowice	 Inspektor Izabela Wyrki	bez uwag	
9	Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze Gazownia w Katowicach Pukowca 3 40-847 Katowice	Z-CA KIEROWNIKA Gazownia w Katowicach  Mariusz Buczkowski	Uzgodniono się	
10	Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze Szczęść Boże 11 41-800 Zabrze	Z-CA KIEROWNIKA Gazownia w Katowicach  Mariusz Buczkowski	Uzgodniono się	
11	Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ- SYSTEM S.A. Oddział w Świerklanach Wodzisławska 54 44-266 Świerklany	NN	—	—





12	Tauron Dystrybucja S.A. Oddział Gliwice Portowa 14A 44-102 Gliwice	Uzgadnia się z uwagą, że prace w pobliżu naszych urządzeń podziemnych należy wykonać ręcznie, zgodnie z obowiązującymi normami. Wskazane jest, że względu na bezpieczeństwo osób i mienia, by przed przystąpieniem do prac wystąpić do TAURON Dystrybucja S.A. o nadzór branżowy. Zbliżenia i skrzyżowania należy zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi normami.	TAURON Dystrybucja S.A. Pełnomocnik Robert Szewczyk
13	Urząd Miasta Katowice Wydział Rozwoju Miasta Warszawska 4 40-006 Katowice	bez uwagi	WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA Suz Podinspektor Monika Świercz
14	Zakład Zieleni Miejskiej T. Kościuszki 138 40-523 Katowice	uzgadnia się jeśli wchodzenie państwa w teren skweru Zielonawojskiego prosimy wystąpić o niepodjęcie uzgodnień	STARSZY REFERENT ds. planowania i uzgodnień Krzysztof Kasperko-Ko-Sobczyk
15	Netia S.A. Zespół Utrzymania Usług Region Południowy Murckowska 18 40-265 Katowice	Netia S.A. KANCELARIA	bez uwagi Specjalista ds. Geodezyjnych Tomasz Łukaszek
16	Tramwaje Śląskie S.A. Inwalidzka 5 41-506 Chorzów		bez uwagi SPECJALISTA DS. GEODEZYJNYCH Tomasz Łukaszek
17	Państwowe Gospodarstwo Wodne WODY POLSKIE Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach Sienkiewicza 2 44-100 Gliwice	Specjalista Szymon Majcherczyk	Bez uwagi flus



18	Orange Polska S.A. Hurt Dostarczanie i Serwis Usług Obsługa Techniczna Klienta w Katowicach Francuska 101 40-506 Katowice	NN	—	—
19				
20				

Pomimo zawiadomienia nie stawili się na naradę:

poz. 11 GAZ-System  
poz. 18 Orange Polska  
PKP

W obrębie projektowanej inwestycji znajdują się punkty osnowy geodezyjnej podlegające ochronie zgodnie z art. 15 pkt. 1 "Prawo Geodezyjne i Kartograficzne", zniszczone w trakcie realizacji inwestycji zostaną wznowione na koszt inwestora. Punkty osnowy geodezyjnej podlegające ochronie .....

Należy uwzględnić w opracowaniu inwestycji uzgodnione przez ZUDP:

Nr ZUDP	Zlecniodawca	Rodzaj uzgodnienia
286/2017	Pro-Plan Inżynieria Monika Jarosz Wrocław Partyzantów 119/5	Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Stary Nikiszowiec w rejonie ulic Krawczyka, Szopienicka i Janowska w Katowicach.

WYDZIAŁ GEODEZJI

Przewodniczący Rady Koordynacyjnej  
Teresa Ligęza

z uzasadnieniem

data 09 LIS 2018

z uzasadnieniem

