



Miejski Zarząd Ulic i Mostów

40-381 Katowice, ul. J.Kantorówny 2a; tel.(32) 256 99 01, (32) 256 99 17; fax.(32) 256 98 47

NIP 634-000-81-85

www.mzum.katowice.pl

e-mail:mzum@mzum.katowice.pl

L.dz. WD.4421.1071.2018/2019.SK-9810

Katowice, dnia 30.07.2019 r.

WPLYNĘŁO DNIA

2019 -08- 0 2

Inżynieria Jerzy Sowa
ul. Kościuszki 134/1
32-540 Trzebinia

Pracownia Projektowa Inżynierii Sanitarnej
ul. Kościuszki 134, 32-540 Trzebinia

dotyczy: uzgodnienia projektowanej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz projektowanymi studzienkami w ul. Przebiśnegów i ul. Armii Krajowej w Katowicach

Działając na podstawie Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 2222 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 2 marca 1999 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 124), Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, ze zm.) Uchwały nr 610/99 Zarządu Miasta Katowice z dnia 03.09.1999 r. w sprawie powierzenia MZUiM w Katowicach obowiązków Zarządcy dróg publicznych na terenie miasta Katowice – **Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach** odpowiadając na pismo z dnia 11.07.2019 r., uzgadnia projektowaną rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz projektowanymi studzienkami w ul. Przebiśnegów i ul. Armii Krajowej w Katowicach, zgodnie z przesłanym planem sytuacyjnym.

Wykonanie przedmiotowego zadania uzgadnia się metodą wykopu otwartego.

Uzgadnia się lokalizację projektowanych studzienek kanalizacji sanitarnej.

Z uwagi na planowaną budowę ścieżki rowerowej w ul. Armii Krajowej, projektowaną rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej należy zrealizować do dnia 31.08.2019 r., w przeciwnym wypadku prace prowadzić w koordynacji i uzgodnieniu z Wydziałem Technicznym MZUiM Katowice.

Lokalizację studni S1, z uwagi na projektowany przebieg ścieżki rowerowej, należy dodatkowo uzgodnić z Wydziałem Technicznym MZUiM Katowice.

Przy budowie sieci kanalizacyjnej należy stosować włazy studni kanalizacyjnych i wpusty deszczowe, które powinny spełniać normy PN-EN 124 w zakresie wytrzymałości zwieńczeń włazów kanalizacyjnych (min. klasa D 400) i posiadać odpowiednie atesty potwierdzające powyższą normę.

W procesie przygotowania inwestycji i na etapie realizacji należy stosować: włazy kanałowe z żeliwa szarego z przykręcaną pokrywą lub włazy kanałowe z pokrywą wypełnioną betonem, wpusty ściekowe uliczne z rusztem uchylnym i dodatkowo przykręcanym. We wszystkich przypadkach stosować zamknięcia niekorodujące, znormalizowane, aby służby techniczne tut. Zarządu miały możliwość łatwego otwarcia pokryw za pomocą np. uniwersalnego klucza.

Poprzeczne przejście przez jezdnię, wykonać metodą przekopu otwartego, w dwóch odcinkach po połowie jezdni z zachowaniem ciągłości ruchu.

Przy odbudowie naruszonego pasa jezdni, należy materiał oraz grubość poszczególnych warstw dostosować do istniejącej konstrukcji, zgodnie z "Instrukcją odbudowy nawierzchni drogowych po wykopach związanych z wykonaniem i remontami urządzeń podziemnej infrastruktury technicznej", opracowaną przez Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Oddział w Krakowie Zakład Drogownictwa Miejskiego.

Odbudowa uszkodzonej nawierzchni jezdni, na całej jej szerokości w warstwie ścieralnej.

Naruszony odcinek chodnika odbudować na szerokości wykopu plus po ok. 0,4m z każdej strony o występującej nawierzchni, wyłącznie z pełnowartościowego materiału.

Teren pobocza gruntowego przywrócić do stanu poprzedniej użyteczności, uszkodzone pasy trawiaste uzupełnić po wykopach humusem, zasiać trawą.

Należy opracować projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, który wymaga zatwierdzenia zgodnie z procedurą określoną na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23.09.2003r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 784).

Pozostałe warunki uzgodnienia zostały zawarte w załączniku warunków technicznych, który stanowi integralną jego część.

Przed przystąpieniem do realizacji, należy wystąpić do tut. Zarządu celem uzyskania zezwolenia na zajęcia pasa drogowego.

DYREKTOR
Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów
w Katowicach
Piotr Handzwerker

Otrzymują:

1 x adresat + 1 egz. planu sytuacyjnego
+ zał. war. technicznych

1 x WD

1 x WR

1 x a/a

Mając na względzie obowiązki wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016r. (RODO) informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach z siedzibą przy ul. Kantorówny 2a, będący jednostką organizacyjną Miasta Katowice (MZUiM). Operacje przetwarzania danych osobowych realizuje Miasto Katowice, działające przez swoje jednostki organizacyjne. W MZUiM powołano Inspektora danych osobowych, z którym może Pani/Pan się kontaktować w sprawie ochrony danych osobowych na adres e-mail: iod@mzum.katowice.pl i pod numerem telefonu: 32 256 99 01 wew. 147. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji statutowych praw i obowiązków MZUiM Katowice, będą udostępniane innym odbiorcom tylko wtedy, gdy jest to wymagane przepisami prawa. Dane osobowe przetwarzane mogą być na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) lub c) lub e) RODO (odpowiednio: dla wykonania/zawarcia umowy; wypełnienia obowiązku prawnego MZUiM, wykonania zadania w interesie publicznym lub władzy publicznej). Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane w MZUiM posiada prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania; wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania; przenoszenia danych; wniesienia skargi do organu nadzorczego, cofnięcia zgody na przetwarzanie. Zakres, zasady, realizację, ograniczenia tych praw regulują przepisy art. 15-22 i 77 RODO. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wyznaczony w jednolitym rzeczowym wykazie akt MZUiM Katowice, w zależności od charakteru i rodzaju sprawy. Statut MZUiM oraz jednolity rzeczowy wykaz akt opublikowane są na stronie: <http://www.mzum.katowice.pl/bip/Statut.html>

Wk 27