

Protokół nr 103/2019

Z posiedzenia Rady Technicznej przy Katowickich Wodociągach S. A. w dniu
03.12.2019 r. na temat:

**„Opracowanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu
na budowę, dla przebudowy istniejącej sieci wodociągowej w rejonie ulic:
Morelowej, Gruszowej, Brzoskwiniowej, oraz Ściegiennego w Katowicach” –
koncepcja**

Inwestor: Katowicka Infrastruktura
Wodociągowo Kanalizacyjna Sp. z o. o.
ul. Wandy 6
40 – 322 Katowice

Projektant: BIURO PROJEKTÓW GOSPODARKI
WODNO-ŚCIEKOWEJ „HYDROSAN” Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 10, 44-101 Gliwice

WUPB/504/2019

Po zapoznaniu się z przedstawionym opracowaniem Rada Techniczna opiniuje pozytywnie przedłożoną dokumentację projektową (koncepcję) z następującymi uwagami:

1. Nie ma konieczności projektowania i wykonania przejścia wodociągiem przez ul. Ściegiennego (w stronę ul. Słonecznej), gdyż jest ono już wykonane jako nowe Ø160PE. W miejscu włączenia na skrzyżowaniu przewidzieć pełen węzeł zasuw,
2. Trasę wszystkich przyłączy należy potwierdzić w terenie,
3. Należy ująć przełączenie wodociągu Ø90PE w ulicy Jabłoniowej, na zakręcie przy nr 45,
4. Wodociąg w ulicy Jabłoniowej przy nr 45 do hydrantu zaprojektować jako Ø160PE,
5. Należy przewidzieć przyłącza do budynków nr 41-35, 45, za 45,
6. Przyłącza do domów jednorodzinnych należy przewidzieć jako Ø40PE, do budynków wielorodzinnych (np. 17-17d) i innych obiektów jako Ø63PE,
7. Należy spiąć istniejący wodociąg Ø110PE w rejonie budynku Morelowa 12 z projektowanym wodociągiem Ø160PE,
8. Należy doprojektować hydranty w ulicach: Brzoskwiniowej – 1 szt., Gruszowej – 1 szt., Morelowej - 1 szt.(przy nr 21), Ściegiennego – 1 szt. Odległości pomiędzy hydrantami nie mogą być większe niż 150m.
9. We wszystkich skrzyżowaniach zaprojektować pełne węzły zasuw,
10. Dopuszcza się zastosowanie również rur z żeliwa sferoidalnego.

Protokołował:



Sprawdził:

Kierownik Działu Sieci
Jan Senik



















Zatwierdził:







Wiceprezes Zarządu
Krzysztof Latko

LISTA OBECNOŚCI

W dniu 03.12.2019r. na temat:

.....Rada Techniczna

Lp.	Imię i nazwisko	Instytucja	Podpis
1.	Ryszard LATKO	ZW	
2.	Agata Karolczuk	DS	
3.	Jan Rsiuk	DI	
4.	Jan Sienik	SDS	
5.	Kokonyo Wawliński	SDS	
6.	Marcin Niemce	TWC	
7.	Grzegorz Oliwa	TWP	
8.	Marek Wukliński	SBO	
9.	Emil Rybicki	IV	
10.	Krzysztof Szczepaniak	IV	
11.	Zbigniew Achylo	IN	
12.	B. Michalicki	IN	
13.	Jolanta TARNAWSKA	ZB	Tam;
14.	Ryszard Dąb	THU	
15.	Bogdan Kuchnicki	ZPS	
16.	Piotr Wasylnik	IE	
17.	Michał Sienik	IN	
18.	JACEK BAKUKA	IA	
19.	Olga Jakubowska	JU	

Lp.	Imię i nazwisko	Instytucja	Podpis
19.	Janusz Machprsta	IT	
20.	Tomasz Oleksak	TD	
21.	ANDRZEJ KRAWCZYK	IN	
22.	Grzegorz Guda	SDS	
23.	Romuald Augustyn	TKP	
24.	ADAMEK ANNA	SDS	
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
34.			
35.			
36.			