Zbiornik retencyjny ZB1 1x DN1500
Układ płyt dociążających

Skala 1:100, Wykonać 1x





Zestawienie płyt dociążających

Po1	2,4x2,8x0,20m	3,225 T	13 szt.
Po2	2,4x3,5x0,20m	4,032 T	12 szt.
Po3	2,4x4,1x0,20m	4,723 T	1 szt.

Uwaga:

Wszystkie wymiary podano w mm.
Lokalizacja zbiornika wg projektu technologicznego poziom posadowienia fundamentów ustalić na podstawie rysunków profili kanalizacji deszczowej

Beton C30/37 (B37)
Stal zbroj. A-IIIN (BSt500)

Otulina zbrojenia min. 50mm

Lokalizacja zbiorników wg rysunku Planu Zagospodarowania Terenu

Zadanie inwestycyjne:
"OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WRAZ Z UZYSKANIEM OSTATECZNEJ DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ ZBIORNIKA RETENCYJNEGO WÓD OPADOWYCH W REJONIE UL. DROZDÓW I KOŚCIUSZKI W KATOWICACH"

Obiekt:
BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ ZE ZBIORNIKAMI RETENCYJNYMI I POMPOWNIAMI WÓD DESZCZOWYCH ORAZ PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ

Przedmiot rysunku:
ZBIORNIK RETENCYJNY ZB1
Układ płyt dociążających

Skala: 1:100

		Data	Nazwisko	Uprawnienia	Podpis
Projektant		11.2020	R. ŻYŁA	SLK/1913 PWOK/07	
Opracował					
Sprawdz.		11.2020	R. KASZUBA	SLK/2347 PWOK/08	
Kierownik		11.2020	D. KOŚCIAŃSKI	409/02	
Zmiana					

Stadium: PW

Zamawiający:
Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.
40-322 Katowice, ul. Wandy 6

Branża: KONSTRUKCYJNA

Nr rysunku: D2-738-CB-000-401-A

Nr umowy: 738/2019

HYDROSAN
BIURO PROJEKTÓW GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ sp. z o.o.
44-101 GLIWICE, UL. SIENKIEWICZA 10, TEL. (032) 231 00 81