

Klasyfikacja zagrożenia wybuchem
Strefa ochronna wokół zbiornika - STREFA 1
R = 3,5m, H = 2m, h = 1m

Hazardous area classification
Protective zone around the tank - ZONE 1
R = 3,5m, H = 2m, h = 1m

Wszystkie połączenia w strefie 1 zagrożenia wybuchem należy wykonywać przez spawanie

All joints in explosion hazardous zone 1 are performed as welded

UKŁAD SIECI TN−S
OCHRONA OD PORAŻEŃ − WYŁĄCZENIE SZYBKIE
WYŁĄCZNIKI OCHRONNE RÓŻNICOWOPRĄDOWE

NETWORK SYSTEM TN−S
PROTECTION AGAINST ELECTRICAL SHOCK − FAST TRIP−OUT
RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKERS

ZBIORNIK BIOGAZU

instalacje odgromowe i uziemiające