R-38



3~230/400V
Analiz.
Q1
160A
3bieg.
100/5A
3
F2
160A
kl. B+C
Q2
160/100A
Q3
63/....
Q4
63/....
Q5
63/25A
Q6
63/25A
Q7
63/....
Q8
63/25A
Q9
63/25A
Q10
63/....
Q11
63/20A
Q12
25A
63/25
F1
2F1
25A,30mA
3+N
F2
B16,1+N
F3
B16,1+N
F4
B16,1+N

Numer pola	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Nazwa pola	Zasilanie z R-1	Ochronnik przepięciowy	Urządzenia odwadniania osadów	Rezerwa	Rezerwa	Biofiltr	Silos	Rezerwa	Zestaw gniazd remontowych	Zestaw gniazd remontowych	Rezerwa	Tablica oświetlenia TO	Gniazda 1f	Gniazda 1f	Kocioł C.O.
Moc zainstalowana (kW)	52	kl. B+C	45			5	5		8	8		3,0			
Typ kabla	YKXS		YKYżo			YKYżo	YKYżo		YKYżo	YKYżo		YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo
Ilość żył i przekrój	4x50		5x35			5x6	5x6		5x6	5x6		5x4	3x2,5	3x2,5	3x2,5



Q1
Analizator
F2
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Q8
Q9
Q10
Q11
Q12
F1
F2
F3
F4
IP41, podtynkowa, 105 modułów

Rew. 00	Projekt wykonawczy			II 2010r.
Nr rewizji	Opis rewizji			Data rewizji
NAZWA PROJEKTU:	UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ W MIEŚCIE KATOWICE ETAP II			
ZADANIE:	MODERNIZACJA (PRZEBUDOWA) OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW "PODLESIE" W KATOWICACH			
WYKONAWCA:	CDM Sp. z o. o. ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa			
INWESTOR:	Katowicka Infrastruktura Wodociągowo – Kanalizacyjna Sp. z o.o., Katowice, ul. Wandy 6			
OBIEKT:	Budynek odwadniania osadu – ob.38.			
NAZWA RYS.	Rozdzielnica R-38 – schemat ideowy, widok.			
				BRANŻA: Elektryka
Projektował	mgr inż. Andrzej Popek	ST-348/78		STADIUM: Proj.wykonawczy
Opracował	mgr inż. Łukasz Michalski			SKALA: ---
Opracował	mgr inż. Patryk Pajestka			DATA: II 2010
Sprawdził	inż. Wiesław Konopelski	86/75		NR RYS.: 174/E/PW/38/01
Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	NR REW.: 00