PRZEKRÓJ PRZEZ WYKOP Z OCIEPLENIEM KERAMZYT 20 CM



PRZEKRÓJ PRZEZ WYKOP:



ZABEZPIECZENIE WYKOPU



UWAGI
Minimalna szerokość wykopu w świetle ewentualnej obudowy powinna wynosić co najmniej 0,8 m
Jeśli głębokość wykopu wynosi więcej niż 1,0 m niezależnie od rodzaju gruntu i nawodnienia wszystkie wykopy o ścianach pionowych muszą posiadać pionowe ściany odeskowane i rozparte, przy czym w gruntach suchych i półzwartych dopuszcza się odeskowanie ażurowe
Ostatnia deska obudowy powinna wystawać ponadpowierzchnię terenu conajmniej 0,15m, celem zabezpieczenia przed obsuwaniem się gruntu.

Projektant:
zhu Krupiński
42-263 WRZOSOWA UL. WESOŁA 13
TEL./FAX. (34) 3275352
NIP 573-100-90-01;

Inwestor: Katowickie Inwestycje S.A. (dawniej Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.), ul. Wandy 6 40-322 Katowice

Temat: Projekt wykonawczo-techniczny kanalizacji sanitarnej oraz budowy i przebudowy kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami w ulicach: Objazdowa, Morawa, Obrońców Westerplatte, Bednarska w Katowicach

Adres: Katowice, ul. Objazdowa, Morawa(nr 1-5), Obrońców Westerplatte (rejon budynków nr 70, 60 i 62), rejon skrzyżowania z ul. Bednarską, teren zielony na odcinku łączącym ul. Morawa (w rejonie budynku nr 5) i ul. Bednarską (nr 7a).

Tytuł rys.: SCHEMAT ZABEZPIECZENIA WYKOPU/ PRZEKRÓJ PRZEZ WYKOP

Autor opracowania:	mgr inż. Łukasz MIRCZAK	Nr uprawnień SLK/1059/PWOS/05	Podpis
Projektant:	mgr inż. Łukasz MIRCZAK	Nr uprawnień SLK/1059/PWOS/05	Podpis
Sprawdził:	mgr inż. Mateusz BULA	Nr uprawnień SLK/6781/PWBS/17	Podpis

Skala:	Data:	Faza:	Branża:	Nr rys.:	Rewizja:	Kod projektu:
--	07.2022	P-WT	SANITARNA	9	A	20_151

MODYFIKACJE/REWIZJE: